

Bulletin de clarifications n° 1 : Questions et réponses relatives au Dossier d'Appel d'offres

Les Travaux pour lesquels le Dossier d'appel d'offres a été émis sont divisés en deux lots :

- Lot 4 : Institut de Formation Professionnelle aux métiers de la santé et de l'action sociale IFMSAS Beni Mellal (CFP 24)
 - Lot 5 : Institut Spécialisé de Technologie Appliquée HAD SOUALEM « ISTA Had Soualem » (CFP 27)

Réf. : **N° DAO/CB/MCA-M/EW-34-B/Compact**

Date de publication : **16 Juillet 2020**

Date limite de formuler les questions de clarification : **07 Août 2020**

Date limite de dépôt des offres : **24 Août 2020 à 15h00**

N°	Questions	Réponses
1	Au niveau du bordereau des prix, notamment le sous-lot menuiserie, il est exigé une menuiserie aluminium coupe-feu or ce genre de matériel n'existe pas au Maroc de ce fait le cout y afférent sera excessif, de ce fait, nous vous demandons de bien vouloir nous préciser si on peut substituer la menuiserie aluminium coupe- feu par la menuiserie bois par flame par exemple.	Ce produit est commercialisé au Maroc par plusieurs fournisseurs. La substitution de la menuiserie aluminium coupe- feu par la menuiserie bois par flame n'est pas possible.