

Bulletin de clarifications n°1: Questions et réponses relatives au Dossier d'Appel d'offres

La réalisation des travaux de construction et extension des centres de formation professionnelle :

Lot 9 : Extension de l'Institut Spécialisé des Métiers de l'Aéronautique et de la Logistique Aéroportuaire (ISMALA 2).

Réf.:N°DAO/CB/MCA-M/EW-34-D/Compact

Date de publication :08 octobre 2020

Date limite de formuler les questions de clarification : 23 Octobre 2020

Dale limite de dépôt des offres :10 Novembre 2020 à 15h00

N°	Questions	Réponses
1	Prix N°54-55-56 Définir la marque et la référence	- Afin d'éviter tout problème de disponibilité ou de stock sur le marché, l'entreprise sera appelée à fournir 3 échantillons dont les couleurs et textuelles seront validées par l'Architecte. - les 3 échantillons à présenter doivent répondre au descriptif de ces articles.
2	Prix N°57 Préciser s'il s'agit d'un revêtement en granit ou en marbre gris	L'article est prévu en Granit, en nuance grise selon l'appréciation de l'architecte. Toutefois, en cas de problème de disponibilité ou de rupture de stock, l'entreprise pourrait proposer un marbre gris équivalent (en prix et en critères techniques) au produit Granit.
3	Prix N°61-66 Préciser la référence	Prix N° 66 : - Afin d'éviter tout problème de disponibilité ou de stock sur le marché, l'entreprise sera appelée à fournir 3 échantillons dont les couleurs et textuelles seront validées par l'Architecte. - les 3 échantillons à présenter doivent répondre au descriptif de ces articles. - en cas de rupture de stock ou problème de disponibilité dans les délais, l'entreprise aura recours à un produit similaire répondant au descriptif. Prix N° 66 : ENDUIT PLAFOND EN TALOCHE : pas de référence à donner .
4	Prix N° 62-64 Définir les dimensions et le type du marbre	- Prix N° 62 : Dimensions : (60X20cm) / 2cm d'épaisseur minimum. Type : Marbre de Taza poli. - Prix N° 64 : Dimensions : (160X30cm) minimum. Type : Marbre blanc IBIZA du premier choix, uniforme et à veines grises légères.
5	Prix N°63 Définir l'épaisseur	L'épaisseur minimal de revêtement sera de 6mm

N°	Questions	Réponses
6	Plans de structure DWG	Les plans en DWG sont téléchargeables via le lien suivant : https://drive.google.com/file/d/1q27TsnR-bcDb9YWzuVJLpHZfHD09Wx8R/view?usp=sharing
7	Prix 21 : Plans et détail du local technique présent avec la bâche à eau	Le plan et détails du local technique et bâche à eau sont inclus dans le plan structure.
8	Le Bordereau de prix s'arrête au prix 434, pourtant le descriptif s'étend jusqu'au prix N 442	Le bordereau des prix modifié est téléchargeable via le lien suivant : https://drive.google.com/file/d/1hq0Gx2ifB7jSzHviWSS2Yh5x5hl3-FMe/view?usp=sharing
9	Menuiserie bois : les portes sont décrites dans le bordereau comme étant des pare-flamme, mais quand nous avons lu le descriptif il est mentionné que les portes sont ISOPLANE PARE FLAMME, or une porte ne peut pas être à la fois isoplane et PF, merci de nous spécifier laquelle de ces 2 types est la porte souhaitée par le client	Bloc porte de catégorie Isoplane peut bien être une porte CF ou FP (On en rajoute une âme pleine selon les caractéristiques exigées).
10	Menuiserie aluminium: merci de nous confirmer si le mur rideau e semi vec sera en VEP ou bien avec trame horizontale.	- Le mur rideau sera en semi-VEC, «en vitrage extérieur collé sur des cadres aluminium ouvrants ou fixes », la trame de division sera selon le plan de calepinage façade disponible sur les plans archi. Les caractéristiques techniques de la structure de fixation seront suivant le plan EXE qui sera fourni par l'entreprise et approuvé par le bureau de contrôle ; Il ne s'agit pas d'un mur en VEP ni en VEA.
11	Les enseignes : manque de détails pour les enseignes type A & B	- L'enseigne type A : Merci de voir détail (04-CFP48_PE_A_Bt. SIGN_TOTEM_200924) / Plans DCE . Avec l'éventuelle correction: Ecriture en tôle galvanisée et en finition bronze et non pas en Inox. - L'enseigne type B : Merci de se conformer au descriptif .
12	Sur le plan de climatisation, le bloc 3 ne figure pas. Merci de nous confirmer que ce bloc n'est pas concerné par la CVC.	Il n'est pas concerné par la CVC. La ventilation sera naturelle suivant le plan d'architecture.
13	Les compresseurs, filtres et sécheurs de la partie Air comprimé ne figure pas sur le BDP, merci de nous confirmer que ces articles sont hors lot.	Les équipements de l'air comprimé seront fournis par le maitre d'ouvrage. L'entreprise doit exécuté la pré-installation et les réservations nécessaires.